

INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER



Industrivern AS

BRANNTÉKNISK KOMPETANSESENTER

☎ 90 81 82 90

Vi kan **BRANN**vern

www.teknisk-industrivern.no



VEDLIKEHOLD AV BRANNSLANGETROMLER

I "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" angis det i kapittel 2, §2-4 og §2-5, at brannslangetromler skal ha regelmessig vedlikehold og at vedlikeholdet bør utføres i henhold til NS EN 671-3. Standarden NS EN 671-3 har vært benyttet siden juni 2000 og omfatter både intervaller og prosedyrer for vedlikehold av brannslangetromler. Standarden foreligger nå i ny og revidert utgave. Endringene innebærer i praksis følgende:

- Brukeren skal selv utføre kontroll og dokumentere dette
- Årlig kontroll skal utføres av kompetent person og dokumenteres
- Alle brannslanger skal trykkprøves hvert 5. år
- Kun originale reservedeler eller deler godkjent av produsent kan benyttes for vedlikehold av brannslangetromler produsert i henhold til EN 671.

Våre sertifiserte servicemedarbeidere vil sørge for at vedlikeholdet blir utført fagmessig og profesjonelt. Vi etablerer og oppdaterer forskriftsmessige vedlikeholdsrapporter. Som kunde kan du derfor være sikker på kravene i regelverket er etterfulgt.

VI KJENNER BERGEN



FOR SIKKERHETS SKYLD

Teknisk Industrivern AS - Vågsgaten 22 , N-5161 Laksevåg - Telefon: 90 81 82 90